


Husets energianvändning



Energideklaration för Åkerstagatan 2 , Ljusdal

- Detta hus använder 144 kWh/m² och år, varav el 9 kWh/m².
Liknande hus 185 – 235 kWh/m² och år, nya hus 100 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.
Detaljinformation finns hos Värmevent Ingenjörbyrå AB.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2012-06-28 av:
Hans Spjutsvik , Värmevent Ingenjörbyrå AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.